

**PROTOKÓŁ**  
**z przeglądu placówki pod względem bhp**

Na podstawie Rozp. MENIS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) komisja w składzie:

1. Przewodniczący Dyrektor Jerzy Cisewski
2. Członek Inspektor bhp
3. Członek k - k adm. gospodarczy

dokonała w dniu 29.08.2013 r. przeglądu placówki szkolnej pod względem bhp i ustaliła, co następuje:

**Pkt. 1 Badania lekarskie**

Pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach. Wszyscy, którym kończy się ważność badań lekarskich na bieżąco są kierowani do lekarza medycyny pracy, z którym jest podpisana umowa. Dla części załogi badania profilaktyczne zaplanowano na wrzesień 2013 r

**Pkt. 2 Szkolenia bhp**

Pracownicy posiadają aktualne szkolenia z zakresu bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miesiącu sierpniu 2013 r zorganizowano okresowe szkolenie bhp dla części załogi.

**Pkt. 3 Wypadki**

W roku szkolnym 2012/13 nie zarejestrowano wypadków pracowniczych ani uczniowskich.

**Pkt. 4 Stan techniczny instalacji.**

Budynek posiada aktualne badania rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej. Następane badanie wyznaczono na kwiecień 2015 r.

Urządzenie piorunochronowe jest sprawne technicznie. Następnym przeglądem kwiecień 2015 r.

Instalacja gazowa jest szczelna i nadaje się do użytku. Następane badanie wyznaczono na luty 2014 r.

Przewody kominowe są drożne. Przegląd zaplanowano na lipiec 2014 r.

**Pkt. 5 Sprzęt p.poż. i oznakowanie**

Gaśnice i hydranty są sprawne technicznie. Posiadają aktualne przeglądy. Następnym przeglądem wyznaczono na styczeń 2014 r. Oznakowanie ewakuacyjne rozmieszczone prawidłowo.

Placówka posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Następnym termin aktualizacji – sierpień 2015 r.

**Pkt. 6 Ocena pomieszczeń szkolnych**

Pomieszczenia szkolne są bezpieczne i mogą odbywać się w nich zajęcia. Teren szkoły jest ogrodzony. Bramki i inne instalacje sportowe znajdujące się na terenie placówki są stabilnie zamocowane do podłoża. Wykonano następujące prace:

- Wykonano ogólne prace remontowo – konserwatorskie polegające na odnowieniu powłok malarskich ścian i sufitów w 4 toaletach oraz w szatni w-f dla dziewcząt

Podpisy członków komisji

D Y R E K T O R  
Zespołu Szkół Ekonomicznych  
im. ks. Janusza St. Pasierba  
w Tczewie

*Jerzy Cisewski*  
1.....

Starostwo Powiatowe w Tczewie



148879

Data wpływu: 2013-08-30  
2013-08-30 13:43:33

29489 / 2013

*OR*  
*3/24*