



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Tczewie, woj. pomorskie
PZ.0761.2.2014**

Tczew, dnia 24 marca 2014 r.

Starostwo Powiatowe w Tczewie



196596

Data wpływu: 2014-03-27

2014-03-27 11:52:03

10736 / 2014

Pan

Starosta Powiatu Tczewskiego

ul. Piaskowa 2

83-110 Tczew

OR
Bsu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie przedstawia analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach będących własnością powiatu tczewskiego.

W wyniku kontroli w/w obiektów w latach 2010-2011 stwierdzono szereg nieprawidłowości i wydano decyzje administracyjne na ich usunięcie. Z związku z czym w latach późniejszych przeprowadzono kontrole sprawdzające, a ich wynik przedstawia się następująco:

I. Domy Pomocy Społecznej:

Wszystkie nieprawidłowości występujące w DPS na terenie Powiatu Tczewskiego z wyjątkiem DPS w Gniewie zostały usunięte.

1. DPS w Gniewie

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 18.02.2014 r. stwierdzono występujące nieprawidłowości:

- przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego na kondygnacji piwnicy w budynku głównym.
- brak wymaganej szerokości spocznika klatki schodowej pomiędzy kondygnacją I pietra i poddasza w budynku administracyjno-mieszkalnym.

W czasie kontroli dyrektor DPS w Gniewie poinformował że wykona ekspertyzę w zakresie bezpieczeństw pożarowego i zwróci się do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego o ustalenie warunków zamiennych.

II. Szkoły Ponadgimnazjalne

W wyniku kontroli w następujące szkołach usunięto, lub nie wykryto nieprawidłowości:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie
- II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
- 2 Budynki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
- Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie
- 2 Budynki Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie

W wyniku kontroli sprawdzających nieprawidłowości dalej występują:

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W
SWAROŻYNIĘ IM. STANISŁAWA STASZICA, UL. SZKOLNA 2, 83-115 SWAROŻYŃ

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 24.02.2014 r. stwierdzono występujące nieprawidłowości:

- brak wymaganej ilości wody zewnętrznego gaszenia pożarów w wymaganej ilości 10 l/s

W dniu 19.03.2014 r. wystawiono decyzją administracyjną, przedłużając termin wykonania decyzji na w/w nieprawidłowość do 30.08.2014 r.

2. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W TCZEWIE,
UL. SZKOŁY MORSKIEJ 1

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 17 i 24.02.2014 r. stwierdzono występujące nieprawidłowości:

- brak zasięgu hydrantów wewnętrznych w poziomie. W 2013 r. wbudowano instalację hydrantów wewnętrznych, z powodu braku funduszy zamontowano hydranty tylko w budynku głównym na wszystkich kondygnacjach.
- brak wydajności i ciśnienia 4 hydrantów znajdujących się na 2 najwyższych kondygnacjach.
- brak placu manewrowego dla pojazdów ratowniczych na końcu drogi pożarowej – przedłużono termin wykonania decyzji do 30.09.2014 r.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu podłączenie szkoły do monitoringu pożarowego i przekazywania sygnałów do KP PSP w Tczewie

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH I KUPIECKICH W TCZEWIE, UL.
CZYZYKOWSKA 17

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 17 i 24.02.2014 r. stwierdzono występujące nieprawidłowości:

- brak wyposażenia obiektu szkoły w wewnętrzną instalację wodociągową z hydrantami HP 25 - przedłużono termin wykonania decyzji do 30.09.2014 r.
- występujące wykładziny palne na drogach komunikacyjnych.

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE UL. PARKOWA 1

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 20.02.2014 r. stwierdzono występujące nieprawidłowości:

- brak drogi pożarowej (wykonano plac manewrowy) – przedłużono termin wykonania decyzji do 30.09.2014 r.

5. DOM DZIECKA W TCZEWIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 6

- brak odpowiedniej długości dojsć ewakuacyjnych.

W dniu 09.09.2013 roku przeprowadzono dowód z oględzin i przyjęto rozwiązania zastępcze zaproponowane w ekspertyzie technicznej. Termin realizacji decyzji mija 30.09.2014 r.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
Tczewie
Waldemar
st. bryg. Waldemar Walejko

Otrzymują:

1. Starosta Powiatu Tczewskiego
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
2. KP PSP Tczew - a.a
PS