

PROTOKÓŁ
z przeglądu placówki pod względem bhp

Na podstawie Rozp. MENIS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) komisja w składzie:

- | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 1. Przewodniczący | Vice Dyrektor | Bożena Żywiecka |
| 2. Członek | Inspektor bhp | Rafał Sobkowiak |
| 3. Członek | | |

przeprowadziła w dniu 1.09.2014 r. przegląd placówki szkolnej pod względem bhp i ustaliła, co następuje:

Pkt. 1 Badania lekarskie

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach. Część załogi w okresie wakacyjnym odnowiła ważność badań.

Pkt. 2 Szkolenia bhp

Wszyscy pracownicy mają aktualne okresowe szkolenia z zakresu bhp. Nowo zatrudnieni pracownicy przechodzą szkolenie wstępne z zakresu bhp.

Pkt. 3 Wypadki

W roku szkolnym 2013/14 nie zarejestrowano żadnego wypadku przy pracy ani wypadku uczniowskiego.

Pkt. 4 Stan techniczny instalacji.

Instalacja elektryczna została przebadana w lipcu 2010 r. Następne badanie rezystancji izolacji – lipiec 2015 r. Następne badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wylączenie – lipiec 2015 r. Pomieszczenie kotłowni – luty 2015 r. Instalacja sprawna.

Instalacja odgromowa jest sprawna i nadaje się do eksploatacji. Następne badanie instalacji – listopad 2015 r.

Instalacja gazowa jest szczelna i nadaje się do eksploatacji. Następny przegląd – październik 2014 r.

Przewody kominowe są drożne i sprawne. Następny przegląd – marzec 2015 r.

Pkt. 5 Sprzęt p.poż. i oznakowanie

Sprzęt przeciwpożarowy jest sprawny technicznie, rozmieszczony prawidłowo. Następna kontrola listopad 2014 r. Oznakowanie ewakuacyjne prawidłowe. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu jest aktualna. Następna aktualizacja – styczeń 2015 r.

Pkt. 6 Ocena pomieszczeń szkolnych

Pomieszczenia szkolne są bezpieczne i mogą odbywać się w nich zajęcia. Dokonano sprawdzenia terenu wokół szkoły. Bramki oraz inne instalacje sportowe znajdujące się na sali gimnastycznej i bolsku są stabilne i dobrze przytwierdzone do podłoża. Teren szkoły ogrodzony. Budynek szkoły posiada aktualne przeglądy instalacji technicznych. Wykonano następujące prace:

- Odnowiono powłoki malarskie ścian i sufitów w szatni uczniowskiej, pomieszczeniu obsługi, gabinecie vice dyrektorów oraz toalecie męskiej
- Wykonano drobne prace remontowo - konserwatorskie

Podpisy członków komisji

1.....
W-ce Dyrektor Szkoły
Bożena Żywiecka
mgr Bożena Żywiecka

Gł. specjalista os. BHP
Inspektor Ochrony Przec. pożarowej
Rafał Sobkowiak
2.....
Rafał Sobkowiak