

PROTOKÓŁ
z przeglądu placówki pod względem bhp

Na podstawie Rozp. MENIS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) komisja w składzie:

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 1. Przewodniczący | Dyrektor | Czesław Roczyński |
| 2. Członek | Inspektor bhp | Rafał Sobkowiak |
| 3. Członek | | |

przeprowadziła w dniu 29.08.2014 r. przeglądu placówki szkolnej pod względem bhp i ustaliła, co następuje:

Pkt. 1 Badania lekarskie

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach. Wszyscy, którym kończy się termin badań lekarskich na bieżąco są kierowani do lekarza w celu ich odnowienia.

Pkt. 2 Szkolenia bhp

Wszyscy pracownicy posiadają aktualne szkolenia bhp. Osoby nowo zatrudnione są szkolone szkoleniem wstępnym z zakresu bhp. Dla części załogi zostanie zorganizowane okresowe szkolenie bhp.

Pkt. 3 Wypadki

W roku szkolnym 2013/14 zarejestrowano 5 wypadków uczniowskich. Uczniowie doznali urazów podczas lekcji wychowania fizycznego. Nie zarejestrowano wypadków pracowniczych.

Pkt. 4 Stan techniczny instalacji.

Instalacja elektryczna w budynku szkoły jest sprawna i bezpieczna, następny termin badania - marzec 2015r. Instalacja gazowa jest szczelna i nadaje się do eksploatacji. Następny przegląd - marzec 2015 r. Przewody kominowe są drożne. Następny przegląd - luty 2015r.

Pkt. 5 Sprzet p.poż. i oznakowanie

Gaśnice są sprawne i rozmieszczone prawidłowo. Posiadają aktualne przeglądy. Następny przegląd sprzętu przeciwpożarowego - sierpień 2015 r. Oznakowanie ewakuacyjne jest prawidłowe. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana. Termin następnej aktualizacji - październik 2015 r.

Pkt. 6 Ocena pomieszczeń szkolnych

Pomieszczenia szkolne są bezpieczne i mogą odbywać się w nich zajęcia. Wszystkie instalacje techniczne w budynku posiadają aktualne przeglądy. Teren szkoły jest ogrodzony. Bramki i inne konstrukcje sportowe w sali gimnastycznej i na boisku są dobrze zamocowane.

Wykonano następujące prace:

- Wymieniono wykładzinę dywanową w pracowni komputerowej (nr 113)
- Wymieniono poziomą instalację zimnej wody w budynku szkoły
- Dokończono budowę drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych
- Odnowiono i przebudowano pracownię elektryczną

Podpisy członków komisji

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Technicznych
im. kmdra Antoniego Gembuszewskiego
w Tczewie

mgr Czesław Roczyński

1.....

Gł. specjalista ds. BHP
Inspektor Oceny Bezpieczeństwa
Rafał Sobkowiak
mgr Rafał Sobkowiak

2.....

